

Autres accessoires



> Pincers serre-câble LMG

La pince serre-câble LMG est étudiée pour serrer, tirer et tendre des câbles métalliques sans gaine et des tiges dont la dureté n'excède pas 1 770 N/mm². Les mâchoires parallèles assurent un effort de serrage ferme sans endommager le câble.

Un ressort assure le maintien de la pince sur le câble en cas de relâchement par l'opérateur.

La pince LMG II-X est équipée de mâchoires rainurées pour assurer un bon fonctionnement sur des câbles **pour une dureté jusqu'à 1960 N/mm²**.

Modèle	Capacité kg	Pour diamètre de câble mm	Œil d'accrochage mm	Dureté N/mm ²	Poids kg
LMG I	2000	5-15	31 X 44	1770	1.6
LMG III	5000	18-32	66 X 93	1770	9.5
LMG II-X	3000	8-20	31 X 44	1960	2.9

• Pour un bon fonctionnement, la dureté des câbles ne doit pas excéder 1770 N/mm² (pour les modèles de 2000 et 5000 kg).

• Pour plus de sécurité, remplacer les mâchoires au moins une fois par an. Des mâchoires d'échange sont disponibles en pièces détachées.

• En cas de travail sous tension, la pince sera également sous tension, ce qui rendra la manipulation très dangereuse. En conséquence, des mesures préventives lors d'une telle situation devront être prises. Ne pas suivre ces instructions peut conduire à des risques d'électrocution.



> Pincers serre-câble LMG-HL

travail sous tension

La pince serre-câble LMG-HL est un développement de la gamme de pincers serre-câble standard.

La LMG HL est équipée sur son dessus d'un anneau pour mise en place à distance sur une ligne électrique utilisable sous tension.

Elles sont équipées d'un ressort permettant le maintien impeccable des mâchoires.

Modèle	Capacité kg	Pour diamètre de câble mm	Œil d'attelage mm	Poids kg
LMG I HL	2000	5-15	31 X 44	1.6
LMG II HL	3000	8-20	31 X 44	2.9



Recommandations pincers serre-câble



Avant chaque opération de mise en tension du câble : s'assurer que le câble électrique est solidement attaché entre les mâchoires de la pince.

Même en respectant les efforts d'utilisation, certains câbles peuvent se déconnecter ou la protection du câble peut se déformer. Assurez-vous que le câble est en bon état avant chaque utilisation.

Pour plus de sûreté, remplacer les mâchoires au moins une fois par an.

Cependant, après une longue période d'utilisation sur, par exemple, du câble très dur, où il peut arriver que les dentures soient obstruées ou abîmées, il est important de nettoyer les mâchoires avec une brosse métallique. Si elles sont trop obstruées ou trop abîmées, il est nécessaire de les changer.

En cas de travail sous tension, la pince sera également sous tension, ce qui rendra la manipulation très dangereuse.